



CERTIFIKAT O SUKLADNOSTI KONTROLE TVORNIČKE PROIZVODNJE

1/05-ZGP-2367

Ovaj certifikat, u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima („Narodne novine“ br. 76/13 i 30/14), Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda („Narodne novine“ br. 103/08, 147/09 i 87/10, 129/11) i Tehničkim propisom za betonske konstrukcije - Prilog A („Narodne novine“ br. 139/09, 14/10, 125/10 i 136/12), vrijedi za građevni proizvod

BETON

naziva, oznaka, svojstava i drugih značajki navedenih u popisu koji je prilog
i sastavni dio ovog certifikata,

kojeg je proizvela:

ELEKTRO-VODA d.o.o.
Turion 20/B, HR-51557 Cres

u proizvodnom pogonu:

Betonara TURION
Turion 20/B, HR-51557 Cres

Ovim se certifikatom potvrđuje da su primijenjene sve odredbe koje se odnose na ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava opisane u normama

HRN EN 206-1:2006 i HRN 1128:2007

u skladu sa sustavom 2+ i da

kontrola tvorničke proizvodnje ispunjava sve gore propisane zahtjeve.

Ovaj je certifikat prvi puta izdan 4. prosinca 2015. i ima valjanost sve dok se ne promijene metode ispitivanja i/ili zahtjevi kontrole tvorničke proizvodnje obuhvaćene u hrvatskoj normi, koja se rabi za ocjenu svojstava objavljenih značajka, te dok se znatno ne izmijeni proizvod i uvjeti u proizvodnom pogonu.

OD 15/062-014

Zagreb, 4. prosinca 2015.

Stranica 1 od 2



Odgovorna osoba:

mr.sc. Zdravko Baršić, dipl.ing.stroj.

Institut IGH d.d.

Institute IGH

Janka Rakuše 1, HR-10000 Zagreb, Hrvatska

tel: +385 1 6125 475; fax: +385 1 6125 375

igh@igh.hr, www.igh.hr

IGH Cert

OT 1/05



PRILOG
CERTIFIKATU O SUKLADNOSTI KONTROLE TVORNIČKE
PROIZVODNJE
1/05-ZGP-2367

Popis proizvoda proizvođača:

ELEKTRO-VODA d.o.o.
Betonara TURION
Turion 20/B, HR-51557 Cres

a) Projektirani betoni

Redni broj	Oznaka sastava	Razred tlačne čvrstoće	Razred izloženosti	Razred konzistencije	Razred sadržaja klorida	Max. zrno agregata	Druga deklarira na svojstva
1.	CRV 20	C16/20	X0	S3	Cl 0,20	D _{max} 16	-
2.	CRV 25	C20/25	XC1	S3	Cl 0,20	D _{max} 16	-
3.	CRV 30	C25/30	XC1; XC2	S3	Cl 0,20	D _{max} 16	-
4.	CRV 37	C30/37	XC1; XC2; XC3; XC4; XS1; XD1; XD2; XA1	S3	Cl 0,20	D _{max} 16	VDP2
5.	CRV 45	C35/45	XC4; XD2; XS1; XS2; XS3; XD1; XD2; XD3; XA1	S3	Cl 0,20	D _{max} 16	VDP2

Popis proizvoda u ovom prilogu, zaključno s brojem 5 u tablici a) Projektirani betoni, sastavni je dio certifikata o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje oznake 1/05-ZGP-2367.

15/062-014

Zagreb, 4. prosinca 2015.

Odgovorna osoba:

mr.sc. Zdravko Baršić, dipl.ing.stroj.

Stranica 2 od 2